

WTH

ELEKTRONISCHE DRAADLOZE RUIMTETHERMOSTAAT



CE

D9380 RF-T

INHOUDSOPGAVE

Inleiding	3	Installatie.....	7
Bediening en uitlezing	3	Bevestigen van de grondplaat	7
Bedieningstoetsen.....	3	Bevestigen thermostaat op de grondplaat	8
Display	4	Plaatsen van de batterijen	8
Handleiding voor gebruik	4	RF-T thermostaat aanleren op UMR	8
GebruiksfunctieCOMFORT.....	4	Configureren van de thermostaat	9
GebruiksfunctieECO.....	5	Toegang tot de parameters	9
Gebruiksfunctie OFF.....	5	Parameter instelling wijzigen	9
Gebruikersmode.....	6	Parameter P01	9
Omschakelen naar koelen	6	Parameter P02	10
Omschakelen naar verwarmen	6	Parameter P03	10
Vervangen van de batterijen	6	Terugzetten van de standaard instellingen	10
Onderhoud.....	6	In bedrijf nemen van de thermostaat	10
		Speciale configuraties	10
		Technische eigenschappen	11

Inleiding

De D9380 is een draadloze thermostaat die communiceert met de WTH UMR. Door middel van de drie gebruiksfuncties kunt u de omgevingstemperatuur regelen.


De D9380 wordt gevoed met twee batterijen type AA van 1,5V. De thermostaat meet de omgevingstemperatuur en bepaalt het in- en uitschakelen van de verwarming of koeling om zo de gewenste temperatuur ("setpoint") te behouden.

Standaard geeft het display de gemeten omgevingstemperatuur en de door de gebruiker gekozen instelstanden weer.

Er zijn drie gebruiksfuncties (COMFORT, ECO en OFF). De instellingen en de temperaturen worden in een permanent geheugen opgeslagen en bewaard, ook wanneer de batterijen niet aanwezig zijn.


Bediening en uitlezing

Bedieningstoetsen



1. Toets om de ingestelde waarde te verhogen
2. Toets om de ingestelde waarde te verlagen
3. Inschakeltoets ON en toets om te schakelen tussen COMFORT en ECO temperatuur
4. Uitschakeltoets OFF
5. Toets voor reset/aanleren van de thermostaat
6. Afdekplaat batterijen
7. Display

Display



1. Gemeten / ingestelde temperatuur
2. Symbool voor COMFORT temperatuur
3. Symbool voor ECO temperatuur
4. Symbool voor winterbedrijf (indien van toepassing)
5. Symbool voor zomerbedrijf (indien van toepassing)
6. Batterij bijna leeg


Handleiding voor gebruik

Gebruiksfuncties

De thermostaat D9380 heeft 3 verschillende gebruiksfuncties: COMFORT, ECO en OFF.


Gebruiksfunctie COMFORT

In de gebruiksfunctie COMFORT (toets 3, symbool COMFORT) regelt de thermostaat de werking van de installatie zodanig dat de ingestelde COMFORT temperatuur behouden blijft.




Tijdens de werking kunt u de ingestelde waarde van de COMFORT-temperatuur veranderen met de toetsen 1 en 2. De temperatuur kan ingesteld worden van 2 tot 40°C, met stappen van 0,1°C.

De standaard fabrieksinstelling is 20°C




Gebruiksfunctie ECO

In de gebruiksfunctie ECO (toets 3, symbool ECO) regelt de thermostaat de werking van de installatie zodanig dat de ingestelde ECO-temperatuur behouden blijft.



Tijdens de werking kunt u de ingestelde waarde van de ECO-temperatuur veranderen met de toetsen 1 en 2. De temperatuur kan ingesteld worden van 2 tot 40°C, met stappen van 0,1°C.


De standaard fabrieksinstelling is 18°C



Gebruiksfunctie OFF

De thermostaat schakelt uit wanneer u op toets 4 drukt: in deze functie treedt automatisch de vorstbeveiliging functie in werking. Op het display verschijnt de melding OFF.

Met behulp van de toetsen 1 en 2, verandert u de ingestelde vorstbeveiliging temperatuur van 0,0 tot 7,0°C met stappen van 0,1°C. De standaard fabrieksinstelling is 5°C.



Druk op toets 3 om de thermostaat weer in te schakelen op COMFORT of ECO temperatuur.


Gebruikersmode

Alleen van toepassing als het symbool voor winterbedrijf of symbool voor zomerbedrijf zichtbaar is.

Omschakelen naar koelen (zomerbedrijf)

Druk gelijktijdig op de toetsen 2 en 4.


Ter bevestiging zal het ijskristal symbool (symbool 5) permanent op het display verschijnen.



Omschakelen naar verwarmen (winterbedrijf)

Druk gelijktijdig op de toetsen 1 en 4.

Ter bevestiging zal het radiator symbool (symbool 4) permanent op het display verschijnen.



Vervangen van de batterijen

NB: Wanneer symbool 6 “batterij bijna leeg” op het display knippert moeten BEIDE batterijen vervangen worden.

Verwijder de afdekplaat door deze vanaf de achterzijde omhoog te drukken.

Verwijder de batterijen van links naar rechts.

Plaats de nieuwe batterijen op dezelfde manier terug in de batterijruimte en let daarbij op de polariteit: de negatieve pool (-) dient de metalen veer samen te drukken (rechts, gezien vanaf de voorzijde van de thermostaat). Plaats de batterij afdekplaat weer terug.

De levensduur van nieuwe alkaline batterijen bedraagt tenminste één jaar.

Onderhoud


We adviseren u om de thermostaat schoon te maken met een zachte katoenen doek zonder schoonmaakmiddel.

Installatie

Let op: De installatie dient uitsluitend uitgevoerd te worden door gekwalificeerd personeel, met inachtna-me van de van kracht zijnde bepalingen.


Installatie volgorde van de thermostaat:

- Bevestigen van de grondplaat op een vlakke wand
- Bevestigen van de thermostaat op de grondplaat.
- Aanbrengen van de batterijen.



Bevestigen van de grondplaat

De thermostaat is bij levering voorzien van een grondplaat, geschikt voor montage aan de wand of op een ronde of rechthoekige inbouwdoos.



Verwijder de batterij afdekplaat van de thermostaat. Draai de schroeven links en rechts los en verwijder de thermostaat van de grondplaat.

Bevestig de grondplaat met behulp van de bevestigingsgaten; zorg ervoor dat de basis recht en spanningsvrij vastzit en dat de meerpolige aansluitconnector zich rechts onderaan bevindt.

Voor een goede werking dient de thermostaat op ca. 1,5 meter boven de vloer gemonteerd te worden, verwijderd van warmtebronnen zoals verlichting en rechtstreeks zonlicht en niet nabij te openen deuren en ramen.

Bevestigen van de thermostaat op de grondplaat

Plaats de thermostaat op de grondplaat en controleer of deze correct in de meerpole connector zit. Schroef vervolgens de thermostaat vast op de grondplaat.

Plaatsen van de batterijen


Plaats de meegeleverde batterijen in de batterijruimte en let daarbij op de polariteit: de negatieve pool (-) dient de metalen veer samen te drukken (rechts, gezien vanaf de voorzijde van de thermostaat). Plaats batterij afdekplaat weer terug.

Na het plaatsen van de batterijen geeft de thermostaat in het display kort de code van firmwareversie weer.

RF-T thermostaat aanleren op UMR

Druk met een puntig voorwerp de reset toets (5) aan de rechter zijkant van de thermostaat in. Nu wordt een unieke code verzonden die door de UMR herkend wordt, waarna deze code via het display van de UMR kan worden opgevraagd. TIP: noteer deze code aan de binnenzijde van de batterij afdekplaat.

Na het verzenden van de code keert de thermostaat automatisch terug naar de laatst gebruikte functie.



Voor het tot stand brengen van de communicatie dient de handleiding van de UMR opgevolgd te worden.


In geval van calamiteiten kan door onze serviceafdeling tegen geringe meerprijs een thermostaat geleverd worden met dezelfde code als van de thermostaat die vervangen moet worden.

Configureren van de thermostaat

Middels parameters kunnen diverse gebruikfuncties van de thermostaat naar behoefte worden aangepast.


Toegang tot de parameters

Druk op toets 3 en houd deze ingedrukt. Druk daarbij de reset toets 5 aan de rechter zijkant in. Laat vervolgens resetknop 5 los maar houd toets 3 nog 2 seconden ingedrukt.



Laat nu toets 3 los, en het display toont kort de firmware versie gevolgd door de 1e parameter P01.

Met behulp van de toetsen 1 en 2 kan nu door de lijst van parameters worden gescrold.



Parameter instelling wijzigen

Om een parameter te wijzigen selecteert u deze door op toets 3 te drukken

Met behulp van toetsen 1 en 2 kunt u de waarde vervolgens opnieuw instellen.

Wanneer de parameter is ingesteld drukt u op de toets 3 om de wijzing op te slaan. Vervolgens kunt u de overige parameters op dezelfde manier instellen.

Wanneer 1 of alle parameters zijn ingesteld drukt u net zolang op toets 1 totdat de tekst End in het display verschijnt. Druk nu op toets 3 en de thermostaat keert weer terug in de normale werkingsmodus.

Parameter P01

De thermostaat staat af fabriek in verwarmingsmodus. Met parameter P01 kan ook de koelfunctie vrijgegeven worden.

Gekozen kan worden tussen:

- 0 alleen verwarmen
- 1 handmatig omschakelen verwarmen/koelen
- 2 automatisch omschakelen verwarmen/koelen

Voor automatisch omschakelen is een dode zone tussen verwarmen en koelen ingesteld van 2K.

Parameter P02

Bij afwijking van de in het display aangegeven gemeten temperatuur t.o.v. een referentiewaarde kan de uitlezing worden aangepast. Met parameter P02 kan de gemeten temperatuur met stapjes van 0,1K tussen -4K en +4K worden gecorrigeerd.

Parameter P03

De schakeldifferentie staat af fabriek ingesteld op 0.3K, dit is tevens de kleinst mogelijke waarde. Is een grotere schakeldifferentie gewenst dan kan met parameter P03 de schakeldifferentie met stapjes van 0.1K worden verhoogd naar maximaal 2.0K

Terugzetten naar de standaard instellingen

Achtereenvolgens toets 2 en toets 4 indrukken en vasthouden en daarbij kort resettoets 5 indrukken. Parameter P01,P02 en P03 worden naar standaard instelling teruggezet.

NB: Wanneer op verzoek een thermostaat geleverd is met een aangepaste code zal ook deze code resetten naar de fabrieksmatig ingestelde code.

In bedrijf nemen van de thermostaat

Om de thermostaat na installatie in gebruik te nemen kiest u de gewenste gebruiksfunctie; COMFORT of ECO.

Speciale configuraties

WTH kan de thermostaten op verzoek met een speciale voorinstelling leveren:

- Begrenzing van de minimaal en maximaal in te stellen gewenste temperatuur, zowel in winter- als in zomerbedrijf (indien van toepassing)
- Blokkering en regeling op een vaste temperatuur
- Afwijkende dode zone bij automatisch omschakelen tussen verwarmen en koelen, instelbaar tussen 2K (fabrieksinstelling) en 8K.

Technische eigenschappen

Voeding	2 alkaline batterijen AA 1,5V
Uitgang	RF module
Overeenstemming met de volgende richtlijnen	2006/95/EG, 2004/108/EG, 1993/68/EG
Voldoet aan de bepalingen	R&TTE EN 300 220-3, CEI EN 60730-1, CEI EN 60730-2-9
Isolatie	Dubbel 
Beschermingsgraad	IP40
Opslag van de instellingen	Niet-vluchtig geheugen
Software	Klasse A
Bereik van de temperatuurregeling	+2°C..+40°C
Bereik van de vorstbeveiliging	0°C...+7°C
Toegelaten werktemperatuur	-50...+50°C
Weergave	LCD Display

Bediening	Door middel van 5 toetsen
Afmetingen (L x H x D)	135 X 83 X 21mm
Schakeldifferentie	0,3K (instelbaar 0,3K... 2,0K)
Dode zone autom.omschakelen	2K
Referentie temperatuurgradiënt	4K/uur
Draadloos RF signaal	868.350 MHz <= 15mW
Maximum afstand tot ontvanger	30 m in gesloten ruimten, 70 m in open ruimten
Verontreinigingsgraad	2
Impulsspanning	4000V

WTH Vloerverwarming behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande berichtgeving, wijzigingen in technische- en/of esthetische zin aan te brengen.

WTH Vloerverwarming B.V.
Mijlweg 75 Postbus 491 3300 AL Dordrecht
T.: (078) 6510640
M.: info@wth.nl
I: www.wth.nl